

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АНО ДПО «НТЦ «Сигур»
Р.Р. Барсуков
«09» января 2018 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
предаттестационной подготовки

**«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов
организаций, эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с
органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных
производственных объектах (Шифр Б.8.21)»**

Содержание

№ п/п	Наименование раздела	Страница
1.	Пояснительная записка	3
2.	Учебный план	9
3.	Учебно – тематический план	10
4.	Содержание программы	12
5.	Оценочные материалы для итоговой аттестации	13
6.	Перечень нормативных правовых актов	39
7.	Приложение № 1	40
8.	Приложение № 2	41

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно – правовую основу разработки программы предаттестационной подготовки составляют:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения);
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения);
- Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
- Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";
- Постановление Госгортехнадзора России от 18.06.2003 № 94 "Об утверждении Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (РД 10-577-03);
- Постановление Госгортехнадзора России от 09.02.1998 № 5 "Об утверждении Методических указаний по разработке инструкций и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов" (РД 10-179-98);
- Постановление Госгортехнадзора России от 25.08.1998 № 50 "Об утверждении норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" (РД 10-249-98);
- иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области промышленной безопасности.

Тип программы: программа предаттестационной подготовки.

Срок освоения программы: 16 часов.

Форма обучения: очная, очно – заочная. Самостоятельная работа при очном обучении отсутствует.

Цель реализации программы: предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с органическими и

неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах

Задачами освоения программы является:

- овладение знаниями, умениями и навыками по промышленной безопасности;
- ознакомление с обязанностями и ответственностью организаций в обеспечении промышленной безопасности;
- подготовка к аттестации в аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В соответствии с гл.5 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание программы «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах (Шифр Б.8.21)» учитывает профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»:

Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист в области охраны труда.

Основная цель вида профессиональной деятельности: Профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней профессиональных рисков.

Наименование обобщенной трудовой функции: Мониторинг функционирования системы управления охраной труда.

Наименование трудовой функции: В/01.6 Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда.

Трудовые действия: Осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по охране труда, правильностью применения средств индивидуальной защиты, проведением профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда; Анализ и оценка документов, связанных с приемкой и вводом в эксплуатацию, контролем производственных объектов, на предмет соответствия требованиям охраны труда; Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда, в том числе по обращениям работников.

Необходимые умения: Планировать мероприятия по контролю за соблюдением требований охраны труда; Применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий;

Документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания лицам, допустившим нарушения требований охраны труда; Взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченным по охране труда с целью повышения эффективности мероприятий по контролю за состоянием условий и охраны труда; Анализировать причины несоблюдения требований охраны труда; Оценивать и избирать адекватные меры по устранению выявленных нарушений.

Планируемые результаты обучения.

В процессе обучения, слушатели совершенствуют свои профессиональные **компетенции** в области промышленной безопасности, а также получают новые компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности *(согласно, федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования – 20.03.01 Техносферная безопасность, от 21.03.2016 г. Приказ № 246)*:

- способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны повышенного загрязнения (ПК-2);
- способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3);
- способность реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по защите человека в техносфере (ПК-5).

В результате освоения программы слушатели должны:

Уметь:

- организовать безопасное выполнение работ на опасных производственных объектах.

Знать:

- положения нормативно - правовых актов, регламентирующие вопросы государственного регулирования промышленной безопасности;
- положения нормативно - правовых актов, регламентирующие процедуру лицензирования видов деятельности в области промышленной безопасности;
- процедуру расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Ростехнадзору;
- положения нормативно - правовых актов, регламентирующие обязательное страхование гражданской ответственности;
- законодательство о техническом регулировании;
- правовые, экономические и социальные положения обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов;
- требования правил по регистрации опасных производственных объектов;

- требования правил к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте;
- процедуру организации и проведения производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
- требования правил проведения экспертизы промышленной безопасности;
- требования правил к декларированию промышленной безопасности, анализ опасности и риска.

Владеть:

- организацией безаварийного выполнения работ;
- вопросами соблюдения промышленной безопасности технологических схем и их документального оформления;
- организацией работы с технической документацией.

Организационно – педагогический условия освоения программы предаттестационной подготовки.

АНО ДПО «НТЦ «Сигур» располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ слушателей, предусмотренных учебным планом.

Реализация программы «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах (Шифр Б.8.21)» обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующие условия:

- на должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть

освоена после трудоустройства;

– проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года;

– опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации; прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации слушателям.

Учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Слушатели АНО ДПО «НТЦ «Сигур» получают доступ к печатным и электронным образовательным и информационным ресурсам программ, по которым они проходят обучение.

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы укомплектованы учебно-методическими материалами, в т.ч. печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интернет и другой полезной информацией по тематике программ обучения.

По окончании курса проводится итоговая аттестация в форме зачёта, слушателям выдается справка, установленного образца. Условия и требования к прохождению итоговой аттестации представлены в Приложении № 2.

Календарный учебный график представлен в Приложении № 1.

Программа предназначена для предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в области промышленной безопасности, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в соответствии с прилагаемым «Перечень нормативных правовых актов».

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АНО ДПО «НТЦ «Сигур»

Р.Р. Барсуков

«09» января 2018 г.




УЧЕБНЫЙ ПЛАН
предаттестационной подготовки

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах (Шифр Б.8.21)»

Цель: предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах

Категория слушателей: руководители и специалисты

Срок обучения: 16 часов

Форма обучения: очная, очно-заочная

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов
1	Общие положения.	2
2	Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования.	2
3	Требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования, работающего под давлением.	2
4	Техническое освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование оборудования под давлением.	4
5	Дополнительные требования безопасности к эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением.	4
	Итоговая аттестация. Зачёт.	2
	ИТОГО:	16

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АНО ДПО «НТЦ «Сигур»

Р.Р. Барсуков

«09» января 2018 г.


**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 предаттестационной подготовки**
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах (Шифр Б.8.21)»

Цель: предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах

Категория слушателей: руководители и специалисты

Срок обучения: 16 часов

Форма обучения: очная, очно-заочная

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе:		Форма контроля
			лекции	самостоятельная работа	
1	Общие положения.	2	1	1	
2	Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования.	2	1	1	
3	Требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования, работающего под давлением.	2	1	1	
4	Техническое освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование оборудования под давлением.	4	2	2	
5	Дополнительные требования	4	2	2	

	безопасности к эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением.				
	Итоговая аттестация.	2	2	-	Зачёт

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Общие положения

Область распространения и применение Федеральных норм и правил.

Тема 2. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования

Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования.

Тема 3. Требования промышленной безопасности к эксплуатации оборудования, работающего под давлением

Требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию оборудования под давлением, и к работникам этих организаций. Требования к эксплуатации котлов. Порядок действий в случаях аварии или инцидента при эксплуатации оборудования под давлением.

Тема 4. Техническое освидетельствование, экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование оборудования под давлением

Общие требования. Техническое освидетельствование котлов.

Тема 5. Дополнительные требования безопасности к эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением

Дополнительные требования безопасности к эксплуатации котлов, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями, содорегенерационных котлов, электрических котлов.

Итоговая аттестация. Зачёт

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Освоение программы предаттестационной подготовки завершается итоговой аттестацией слушателей в форме зачёта.

Для проведения зачёта разрабатываются вопросы и билеты, составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой.

При успешном завершении итоговой аттестации слушателю выдаётся справка установленного образца (Приложение № 2).

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

1. При осуществлении каких процессов не применяются требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (далее - ФНП ОРПД)?

- А) Техническое перевооружение опасного производственного объекта, на котором используются водогрейные котлы.
- Б) Размещение паровых котлов в здании котельного помещения опасного производственного объекта.
- В) Разработка (проектирование) прямоточного котла.

2. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП ОРПД?

- А) Реконструкция (модернизация) паровых котлов.
- Б) Техническое освидетельствование котлов-утилизаторов.
- В) Пуско-наладочные работы на водогрейных котлах.
- Г) Утилизация энерготехнологического котла на основании результатов технического диагностирования.

3. На какие котлы распространяется действие ФНП ОРПД?

- А) Электрокотел вместимостью 20 литров с рабочим давлением 0,5 МПа.
- Б) Котел вместимостью 1 литр с рабочим давлением 1,5 МПа.
- В) Котел на органическом теплоносителе, с рабочим давлением 0,5 МПа, установленный на плавучей буровой установке.
- Г) Отопительный котел железнодорожного подвижного состава.

4. На какое оборудование распространяется действие ФНП ОРПД?

- А) Автономный экономайзер.
- Б) Паровозный котел.
- В) Пароперегреватель трубчатой печи.

Г) Продувочный трубопровод парового котла, соединенный с атмосферой.

5. Кто и на основании чего принимает решение о вводе в эксплуатацию котла?

А) Уполномоченный представитель Ростехнадзора на основании проверки готовности котла к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией котла.

Б) Уполномоченный представитель Ростехнадзора после проведения пусконаладочных работ на основании результатов первичного освидетельствования котла и осмотра котла во время парового опробования.

В) Ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением на основании проверки организации надзора за эксплуатацией котла.

Г) Руководитель эксплуатирующей организации на основании проверки готовности котла к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией котла.

6. В каком из приведенных случаев проверка готовности котла к пуску в работу и проверка организации надзора за эксплуатацией котла осуществляется ответственными работниками эксплуатирующей организации?

А) После монтажа без применения неразъемных соединений котла, поставленного на объект эксплуатации в собранном виде.

Б) После реконструкции (модернизации) или капитального ремонта с заменой основных элементов котла.

В) При передаче котла для использования другой эксплуатирующей организации.

Г) После монтажа котла, поставляемого отдельными деталями, элементами или блоками, окончательную сборку (доизготовление) которого с применением неразъемных соединений производят при монтаже на месте его установки.

7. В каком из приведенных случаев проверка готовности котла к пуску в работу и проверка организации надзора за эксплуатацией котла осуществляется комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей организации?

А) До начала применения транспортабельного котла.

Б) После монтажа без применения неразъемных соединений котла, демонтированного и установленного на новом месте.

В) После капитального ремонта котла с заменой барабана.

Г) После монтажа без применения неразъемных соединений котла, поставленного на объект эксплуатации в собранном виде.

8. В каком случае в состав комиссии по проверке готовности котла к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией включается уполномоченный представитель Ростехнадзора?

- А) Участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии ФНП ОРПД не предусматривается.
- Б) При осуществлении проверок любых котлов, на которые распространяется действие ФНП ОРПД.
- В) Участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии определяется исключительно по инициативе руководителя эксплуатирующей организации.
- Г) При осуществлении проверок только паровых котлов.

9. Что контролируется при проведении проверки готовности котла к пуску в работу?

- А) Наличие документации по результатам пуско-наладочных испытаний и комплексного опробования.
- Б) Исправность питательных приборов котла и соответствие их проекту.
- В) Соответствие водно-химического режима котла требованиям ФНП ОРПД.
- Г) Наличие должностных инструкций для ответственных лиц и специалистов, осуществляющих эксплуатацию котла.

10. Что контролируется при проведении проверки организации надзора за эксплуатацией котла?

- А) Наличие положительных результатов технического освидетельствования.
- Б) Наличие обученного и допущенного в установленном порядке к работе обслуживающего персонала и аттестованных в установленном порядке специалистов.
- В) Наличие документации, удостоверяющей качество монтажа.
- Г) Наличие документации, подтверждающей соответствие оборудования требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Каким образом должны оформляться результаты проверок готовности котла к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией?

- А) Результаты проверок оформляются приказом (распорядительным документом) эксплуатирующей организации.
- Б) Результаты проверок оформляются актом готовности котла к вводу в эксплуатацию.
- В) Результаты проверок оформляются записью в паспорт котла.
- Г) Результаты проверок оформляются протоколом, который является основанием для ввода котла в эксплуатацию. Протокол прилагается к паспорту котла.

12. На какой период руководителем эксплуатирующей организации может быть принято решение о возможности эксплуатации котла в режиме опытного применения?

- А) Эксплуатация котла в режиме опытного применения не допускается.
- Б) Не более 1 года.

- В) Не более 6 месяцев.
- Г) Период эксплуатации котла в режиме опытного применения устанавливается эксплуатирующей организацией с уведомлением об этом территориального органа Ростехнадзора.

13. На основании чего осуществляется пуск (включение) в работу и штатная остановка котла?

- А) На основании приказа руководителя эксплуатирующей организации.
- Б) На основании письменного распоряжения ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под давлением.
- В) На основании письменного распоряжения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.

14. Что из приведенного не указывается на табличке или не наносится на котле перед пуском его в работу?

- А) Номер котла по системе, принятой в эксплуатирующей организации.
- Б) Разрешенное давление (температура).
- В) Регистрационный номер и даты проведенных осмотров и гидравлических испытаний.
- Г) Даты следующего осмотра и гидравлического испытания.

15. Каким образом осуществляется учет котлов транспортабельных (передвижных) котельных установок в органах Ростехнадзора?

- А) Котлы подлежат учету в органах Ростехнадзора по месту их эксплуатации при сроках их эксплуатации на этом месте более трех месяцев.
- Б) Котлы подлежат учету в органах Ростехнадзора по месту регистрации эксплуатирующей организации.
- В) Эти котлы не подлежат учету в органах Ростехнадзора.
- Г) Котлы подлежат учету в органах Ростехнадзора как по месту регистрации эксплуатирующей организации, так и по месту их эксплуатации (временный учет) при сроках их эксплуатации на этом месте более трех месяцев.

16. Какой из приведенных котлов не подлежит учету в органах Ростехнадзора?

- А) Водогрейный котел с температурой нагрева воды не более 150⁰С.
- Б) Котлы, эксплуатируемые на ОПО IV класса опасности.
- В) Котлы, у которых произведения вместимости (м³) на давление (МПа) не превышает 1,0.
- Г) Учету в органах Ростехнадзора подлежат все котлы, на которые распространяется действие ФНП ОРПД.

17. Какая документация не представляется эксплуатирующей организацией в орган Ростехнадзора для постановки на учет котла?

- А) Заявление, содержащее информацию об эксплуатирующей организации с указанием места установки стационарного котла.
- Б) Копии акта готовности котла к вводу в эксплуатацию и приказа (распорядительного документа) о вводе его в эксплуатацию.
- В) Паспорт котла, удостоверение о качестве монтажа, инструкция изготовителя по монтажу и эксплуатации котла.
- Г) Сведения о дате проведения технического освидетельствования или экспертизы промышленной безопасности и сроках следующего технического освидетельствования (экспертизы).

18. В каком из приведенных случаев допускается одному специалисту совмещать ответственность за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией котлов и ответственность за их исправное состояние и безопасную эксплуатацию?

- А) Случаи совмещения обязанностей определяются самостоятельно эксплуатирующей организацией в соответствии с ее распорядительными документами.
- Б) Если котлы эксплуатируются не более чем на двух производственных площадках.
- В) Если это совмещение согласовано с территориальным органом Ростехнадзора.
- Г) Совмещение не допускается.

19. Какое требование к рабочим, обслуживающим котлы, указано неверно?

- А) Рабочие должны быть не моложе 18 летнего возраста и не иметь медицинских противопоказаний для выполнения работ по обслуживанию котлов.
- Б) Рабочие должны пройти аттестацию по промышленной безопасности в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации.
- В) Рабочие должны быть допущены в установленном порядке к самостоятельной работе.
- Г) Рабочие должны соответствовать квалификационным требованиям.
- Д) Все требования указаны верно.

20. Какие инструкции не разрабатываются в организации, эксплуатирующей котлы?

- А) Инструкция для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением.
- Б) Инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

В) Производственная инструкция, определяющая для обслуживающего персонала его обязанности и ответственность, порядок производства работ.

Г) Инструкция (руководство) по эксплуатации котла.

21. Какое требование к специалистам, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, указано неверно?

А) С учетом структуры эксплуатирующей организации назначается специалист, ответственный за исправное состояние котла или специалист, ответственный за его безопасную эксплуатацию.

Б) На время отсутствия ответственного специалиста (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) его обязанности возлагаются на работника, замещающего его по должности, имеющего соответствующую квалификацию, прошедшего в установленном порядке аттестацию по промышленной безопасности.

В) Периодическая аттестация ответственных специалистов проводится один раз в пять лет.

Г) Аттестация специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, проводится в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации с обязательным участием представителя территориального органа Ростехнадзора.

22. Что из приведенного не входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией котлов?

А) Выдача обязательных для исполнения предписаний по устранению нарушений и контроль их выполнения.

Б) Проверка записи в сменном журнале с росписью в нем.

В) Контроль проведения противоаварийных тренировок.

Г) Отстранение от работ работников, нарушающих требования промышленной безопасности.

23. Что из приведенного не входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов?

А) Контроль своевременности и полноты проведения ремонта котлов.

Б) Осмотр котлов с установленной должностной инструкцией периодичностью.

В) Проведение противоаварийных тренировок с обслуживающим персоналом.

Г) Подготовка котла к техническому освидетельствованию.

24. С какой периодичностью проводится проверка знаний рабочих, обслуживающих котлы?

А) Периодичность устанавливается эксплуатирующей организацией.

- Б) Один раз в 12 месяцев.
- В) Один раз в 4 месяца.
- Г) Один раз в год.

25. Какое из приведенных требований к проверке знаний рабочих, обслуживающих котлы, указано неверно?

- А) Результаты проверки знаний рабочих оформляют протоколом за подписью председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении о допуске к самостоятельной работе.
- Б) Комиссия по проверке знаний рабочих назначается приказом эксплуатирующей организации, участие в ее работе представителя Ростехнадзора обязательно при проведении первичной аттестации рабочих.
- В) Внеочередная проверка знаний проводится при переходе рабочего в другую организацию.
- Г) В случае перевода рабочих на обслуживание котлов другого типа, а также при переводе обслуживаемого ими котла на сжигание другого вида топлива должна быть проведена внеочередная проверка знаний.

26. В каком из приведенных случаев после проверки знаний рабочих, обслуживающих котлы, должен пройти стажировку?

- А) Перед первичным допуском к самостоятельной работе после профессионального обучения.
- Б) Перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной проверки знаний
- В) При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев.
- Г) Во всех приведенных случаях проводится стажировка.
- Д) Стажировка проводится во всех приведенных случаях, кроме перерыва в работе по специальности более 12 месяцев.

27. В каком случае в здания и помещения, в которых эксплуатируются котлы, могут быть допущены посторонние лица, не имеющие отношения к эксплуатации котлов?

- А) Допуск таких лиц осуществляется только с разрешения эксплуатирующей организации и в сопровождении ее представителя.
- Б) Допуск таких лиц осуществляется только после инструктажа по безопасности и в сопровождении представителя эксплуатирующей организации.
- В) Допуск таких лиц в здания и помещения, в которых эксплуатируются котлы, не допускается.

28. Какие условия должна обеспечивать тепловая изоляция участков элементов котлов и трубопроводов с повышенной температурой поверхности?

- А) Максимальное снижение потерь тепла от поверхностей с повышенной температурой в окружающую среду.
- Б) Температуру наружной поверхности изоляции, не превышающую 45 °С.
- В) Температуру наружной поверхности изоляции не более 55 °С при температуре окружающей среды не более 25 °С.
- Г) Максимальную компенсацию тепловых потерь здания (помещения), в котором эксплуатируются котлы.

29. Какое из приведенных требований должно выполняться при эксплуатации паровых котлов с чугунными экономайзерами?

- А) Чугунные экономайзеры должны быть неотключаемыми по воде.
- Б) Температура воды на выходе из экономайзера должна быть не менее чем на 20 °С ниже температуры насыщенного пара.
- В) Паровые котлы должны эксплуатироваться только со стальными экономайзерами.
- Г) Температура воды на выходе из чугунного экономайзера не должна превышать 150 °С.

30. Какие виды топлива не должны применяться в качестве растопочного для пылеугольных горелок?

- А) Природный газ.
- Б) Топочный мазут.
- В) Жидкое топливо с температурой вспышки 85 °С.
- Г) Легковоспламеняющиеся виды жидкого топлива с температурой вспышки выше 61 °С.

31. Какое из приведенных требований к эксплуатации указателей уровня воды паровых котлов указано неверно?

- А) Указатели уровня воды прямого действия устанавливаются вертикально или с наклоном вперед под углом не более 30°.
- Б) Указатели уровня воды прямого действия должны быть освещены так, чтобы уровень воды был хорошо виден с рабочего места обслуживающего котлы персонала.
- В) Указатели уровня воды прямого действия, установленные на котлах на высоте до 6 метров, должны иметь защитный кожух.
- Г) При установке сниженных дистанционных указателей уровня допускается на барабанах котла эксплуатация одного указателя уровня воды прямого действия.

32. В каком случае на паровом котле устанавливаются два сниженных дистанционных указателя уровня?

- А) Если расстояние от площадки, с которой производят наблюдение за уровнем воды в паровом котле, до указателей уровня воды прямого действия более 3 метров.

- Б) Если в котельном помещении плохая видимость приборов.
- В) Если отсутствует звуковая или световая сигнализация, срабатывающая при достижении предельных значений уровня воды.
- Г) Если котел работает с давлением более 4,0 МПа.

33. Какое требование к эксплуатации манометров на котлах указано неверно?

- А) Шкалу манометра выбирают исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться во второй трети шкалы.
- Б) На шкале манометра должна быть нанесена красная черта на уровне деления, соответствующего рабочему давлению для данного элемента с учетом добавочного давления от веса столба жидкости.
- В) Взамен красной черты на шкале манометра допускается прикреплять к корпусу манометра пластинку из металла (или иного материала соответствующей прочности), окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.
- Г) Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена только вертикально.

34. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, установленного на высоте до 2 метров от уровня площадки наблюдения?

- А) Не нормируется.
- Б) 100 мм.
- В) 160 мм.
- Г) 250 мм.

35. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, установленного на высоте от 2 до 5 метров от уровня площадки наблюдения?

- А) Не нормируется.
- Б) 100 мм.
- В) 160 мм.
- Г) 250 мм.

36. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, установленного на высоте более 5 метров от уровня площадки наблюдения?

- А) Не нормируется.
- Б) 100 мм.
- В) 160 мм.
- Г) 250 мм.

37. В каком случае на котле помимо рабочего манометра должен устанавливаться сниженный манометр в качестве дублирующего?

- А) Если в котельном помещении плохая видимость приборов.
- Б) Если рабочий манометр используется как датчик наличия давления в котле.
- В) Если рабочее место машиниста (оператора) котла расположено непосредственно у фронта котла.
- Г) Если рабочий манометр установлен на высоте более 5 метров.

38. В каком случае перед манометром на котле должна устанавливаться сифонная трубка?

- А) Если манометр предназначен для измерения давления пара.
- Б) Если манометр не оснащается трехходовым краном.
- В) Каждый манометр обязательно должен оснащаться сифонной трубкой.
- Г) Если манометр предназначен для измерения давления воды.

39. Какие котлы перед вводом в эксплуатацию после монтажа подвергаются очистке совместно с основными трубопроводами и другими элементами водяного (парового) тракта?

- А) Все паровые котлы независимо от давления.
- Б) Паровые котлы с давлением 10 МПа и выше.
- В) Прямоточные котлы с давлением 10 МПа и выше.
- Г) Водогрейные котлы.

40. Какое требование к заполнению котла водой перед растопкой указано неверно?

- А) Перед растопкой барабанный котел должен быть заполнен химически очищенной и деаэрированной питательной водой.
- Б) Перед растопкой прямоточный котел должен быть заполнен деаэрированной водой.
- В) При отсутствии в котельной деаэрационной установки перед растопкой допускается заполнять чугунные котлы химически очищенной водой.
- Г) Заполнение неостывшего барабанного котла разрешается при температуре металла верха опорожненного барабана не выше 160 °С.

41. Какое требование к заполнению прямоточного котла перед его растопкой должно выполняться?

- А) Заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при промывке от загрязнений должны быть произведены на участке до встроенных в тракт котла задвижек при прямоточном режиме растопки.

- Б) Заполнение водой прямооточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при промывке от загрязнений должны быть произведены по всему тракту при сепараторном режиме растопки.
- В) Растопочный расход воды должен быть определен на основании результатов испытаний.
- Г) Растопочный расход воды должен быть равен 30% номинального расхода.

42. В каком случае допускается растопка прямооточных котлов на скользящем давлении?

- А) Допускается только для котлов с рабочим давлением 14 МПа.
- Б) Допускается только для прямооточных котлов на сверхкритическое давление на основе специальных испытаний.
- В) Допускается по согласованию с заводом-изготовителем на основе специальных испытаний.
- Г) Категорически не допускается.

43. Чему равны минимальные значения расхода воздуха и времени вентилирования при вентилировании газоходов и топки котла перед его растопкой и после его остановки, если иные значения не определены изготовителем или наладочной организацией?

- А) Время вентилирования 5 минут, расход воздуха 50%.
- Б) Время вентилирования 10 минут, расход воздуха 25%.
- В) Время вентилирования 10 минут, расход воздуха не регламентируется.
- Г) Время вентилирования 20 минут, расход воздуха 40%.

44. Каким образом должна осуществляться вентиляция топки и газоходов перед растопкой котла из неостывшего состояния при сохранившемся в нем избыточном давлении?

- А) В данном случае вентиляция перед растопкой котла не проводится.
- Б) Вентиляция должна начинаться не ранее чем за 30 минут до розжига горелок.
- В) Вентиляция должна начинаться не ранее чем за 15 минут до розжига горелок.
- Г) Режим розжига и время начала вентиляции определяется специалистом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла, исходя из времени простоя котла и температуры поверхностей нагрева.

45. Каким образом должна выполняться продувка верхних водоуказательных приборов при контроле уровня воды в барабане, осуществляемом с момента начала растопки котла с давлением до 4,0 МПа?

- А) Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,1 МПа и перед включением котла в главный паропровод.

- Б) Продувка должна выполняться непрерывно до включения котла в главный паропровод.
- В) Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,3 МПа и за 15 минут до включения котла в главный паропровод.
- Г) Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,1 МПа и при давлении 3,0 МПа.

46. Каким образом должна выполняться продувка верхних водоуказательных приборов при контроле уровня воды в барабане, осуществляемом с момента начала растопки котла с давлением более 4,0 МПа?

- А) Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,3 МПа и перед включением котла в главный паропровод.
- Б) Продувка должна выполняться непрерывно до включения котла в главный паропровод.
- В) Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,3 МПа и при давлении 1,5–3,0 МПа.
- Г) Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,1 МПа и при давлении 3,0 МПа.

47. Какое требование к растопке котла указано неверно?

- А) Растопка котла из различных тепловых состояний должна быть выполнена в соответствии с графиками пуска.
- Б) В процессе растопки котла из холодного состояния после ремонта, но не реже одного раза в год должно проверяться по реперам тепловое перемещение экранов, барабанов, паропроводов и коллекторов.
- В) Если до пуска котла на нем производили работы, связанные с разборкой фланцевых соединений и лючков, то при избыточном давлении 0,5 – 1,0 МПа должны быть подтянуты болтовые соединения.
- Г) Скорость прогрева нижней образующей барабана и перепад температур между верхней и нижней образующими барабана не должны превышать значений, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации.
- Д) Должны выполняться все указанные требования.

48. При выполнении какого условия допускается ускоренное расхолаживание котла при его останове?

- А) Если скорость охлаждения при останове котла не превышает 30°С за 10 минут.
- Б) Если перепад температур между верхней и нижней образующими барабана не превышает 90°С.
- В) Режимные параметры ускоренного расхолаживания указываются в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

Г) На котлах ускоренное расхолаживание не допускается.

49. Если осуществляется пуск котла после кратковременного простоя, то при каком минимальном значении тепловой нагрузки на растопочном топливе допускается переход на сжигание твердого топлива с выходом летучих масс более 15%?

А) 15% номинальной тепловой нагрузки.

Б) 30% номинальной тепловой нагрузки.

В) Значение тепловой нагрузки должно определяться только производственной инструкцией, исходя из обеспечения устойчивого воспламенения пыли.

Г) 10% номинальной тепловой нагрузки.

50. Каково предельное значение разницы в номинальной производительности отдельных форсунок в комплекте, устанавливаемом на мазутный котел?

А) Не более 1%.

Б) Не более 1,5%.

В) Не более 3%.

Г) Не более 5%.

51. Каково нормируемое максимальное значение присосов воздуха в топку парового газомазутного котла, оснащенного цельносварными экранами?

А) Для котлов паропроизводительностью до 420 т/ч присосы должны быть не более 5 % от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котлов.

Б) Для котлов паропроизводительностью выше 420 т/ч присосы должны быть не более 3 % от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котлов.

В) Независимо от паропроизводительности котлов присосы должны быть не более 8% от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котлов.

Г) Топки с цельносварными экранами должны быть бесприсосными.

52. Каково нормируемое максимальное значение присосов воздуха в топку водогрейного газомазутного котла?

А) Не более 8% от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котла.

Б) Не более 5% от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котла.

В) Не более 25% от теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котла.

Г) Топки водогрейных котлов должны быть бесприсосными.

53. В какие сроки должен проводиться контроль плотности ограждающих поверхностей котла и газоходов и исправность взрывных предохранительных клапанов (при их наличии)?

- А) Не реже одного раза в год.
- Б) До и после ремонта котла.
- В) Не реже одного раза в 6 месяцев.
- Г) Не реже одного раза в месяц.

54. В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов при эксплуатации котлов с рабочим давлением не более 1,4 МПа?

- А) Не реже одного раза в смену.
- Б) Не реже одного раза в сутки.
- В) Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются в графике проверки, который утверждается техническим руководителем эксплуатирующей организации.
- Г) Проверка манометров и предохранительных клапанов проводится не реже одного раза в смену; проверка указателей уровня воды – не реже одного раза в сутки; проверка резервных питательных насосов – перед их пуском.

55. В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов при эксплуатации котлов с рабочим давлением более 1,4 до 4,0 МПа (кроме котлов, установленных на тепловых электростанциях)?

- А) Не реже одного раза в смену.
- Б) Не реже одного раза в сутки.
- В) Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются в графике проверки, который утверждается техническим руководителем эксплуатирующей организации.
- Г) Проверка манометров и предохранительных клапанов проводится не реже одного раза в смену; проверка указателей уровня воды – не реже одного раза в сутки; проверка резервных питательных насосов – перед их пуском.

56. Какое требование к проверке исправности манометра указано неверно?

- А) Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль.

- Б) Эксплуатирующая организация обязана не реже одного раза в 6 месяцев проводить проверку рабочих манометров контрольным рабочим манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности.
- В) Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в установленном порядке.

57. В каком из приведенных случаев манометр может быть допущен к применению?

- А) Если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки или истек срок поверки манометра.
- Б) Если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, не превышающую половины допускаемой погрешности для манометра.
- В) Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.
- Г) Во всех приведенных случаях манометр не допускается к применению.

58. С какой периодичностью осуществляется проверка исправности сигнализации и автоматических защит на котле?

- А) Не реже одного раза в смену.
- Б) Для паровых котлов проверка осуществляется не реже одного раза в месяц, а для водогрейных котлов – не реже одного раза в 3 месяца.
- В) Периодичность устанавливается эксплуатирующей организацией и отражается в утвержденном этой организацией графике и инструкции.
- Г) Периодичность устанавливается ФНП ОРПД.

59. В каком из приведенных случаев не проводятся эксплуатационные испытания котла?

- А) При вводе котла в эксплуатацию.
- Б) После внесения конструктивных изменений.
- В) При переходе на другой вид или марку топлива.
- Г) При пуске котла после планового ремонта.
- Д) Во всех приведенных случаях проводятся эксплуатационные испытания котла.

60. В каком из приведенных случаев допускается подпитывать остановленный котел с дренированием воды в целях ускорения охлаждения барабана?

- А) При температуре стенки барабана котла не более 180°C.
- Б) Допускается только для барабанных котлов с рабочим давлением до 1,6 МПа.
- В) Подпитка котла в данных целях проводится в случаях, предусмотренных инструкцией по эксплуатации котла.

Г) Подпитка котла в данных целях не допускается.

61. При каких условиях разрешается спуск воды из остановленного парового котла с естественной циркуляцией (кроме энергетических котлов, установленных на тепловых электростанциях)?

А) При понижении избыточного давления в котле до 1,0 МПа.

Б) При понижении избыточного давления в котле до 0,1 МПа.

В) При понижении давления в котле до атмосферного давления.

Г) При снижении температуры воды в котле до 70 °С.

62. При каких условиях разрешается спуск воды из остановленного водогрейного котла?

А) После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 70 °С.

Б) После охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе.

В) После охлаждения воды в нем до температуры не выше 95 °С.

Г) Из остановленного водогрейного котла разрешается спускать воду при давлении выше атмосферного, верхний предел этого давления должен быть установлен руководством (инструкцией) по эксплуатации.

63. Каким образом должно осуществляться расхолаживание котлов после остановки при выводе их в ремонт?

А) Расхолаживание осуществляется тягодутьевыми машинами при обеспечении допустимой разности температур металла между верхней и нижней образующими барабана.

Б) Расхолаживание котлов должно осуществляться не ранее чем через 12 часов после остановки при скорости расхолаживания не выше 10°С за 10 минут.

В) Режим расхолаживания котлов должен быть определен руководством (инструкцией) по эксплуатации.

Г) Режим расхолаживания котлов определяется требованиями ФНП ОРПД.

64. Какие из приведенных котлов не оборудуются установками для докотловой обработки воды?

А) Паровые котлы с естественной циркуляцией и паропроизводительностью менее 0,7 т/час.

Б) Водогрейные котлы тепловой мощностью до 12 ГДж/час.

В) Прямоточные котлы паропроизводительностью менее 0,7 т/час.

Г) Все приведенные котлы не оборудуются установками докотловой обработки воды.

65. Какое условие должно выполняться для обеспечения безопасности котлов, не оборудованных установками докотловой обработки воды?

- А) Повышенный расход непрерывной продувки котла, определяемый инструкцией по эксплуатации.
- Б) Проведение чисток котла с периодичностью при условии, чтобы толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках к моменту остановки котла не превышала 1 мм.
- В) Проведение периодических чисток котла в зависимости от показателей жесткости питательной и щелочности котловой воды.
- Г) Проведение чисток котла с периодичностью при условии, чтобы толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках к моменту остановки котла не превышала 0,5 мм.

66. Какое требование к подпитке котлов сырой водой указано неверно?

- А) Подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой обработки воды, не допускается.
- Б) Каждый случай подпитки котлов сырой водой должен фиксироваться в журнале по водоподготовке (водно-химическому режиму) с указанием длительности подпитки и качества питательной воды в этот период.
- В) Когда проектом предусмотрена в аварийных ситуациях подпитка котла сырой водой, котлы должны работать на сниженных температурных параметрах с температурой теплоносителя на выходе из котла не более 90 °С.
- Г) Все требования указаны верно.

67. Кем устанавливается периодичность отбора проб исходной, химочищенной, котловой, сетевой, питательной и подпиточной воды, конденсата и пара?

- А) Организацией-изготовителем котла.
- Б) Наладочной организацией.
- В) Эксплуатирующей организацией.
- Г) Экспертной организацией.

68. Кем вносятся сведения в ремонтный журнал котла о выполненных ремонтных работах, примененных материалах, сварке и сварщиках, об остановке котлов на чистку и промывку?

- А) Ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под давлением.
- Б) Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.
- В) Уполномоченным представителем специализированной ремонтной организации.

Г) Лицо, которое вносит сведения в ремонтный журнал котла, определяется распорядительными документами эксплуатирующей организации.

69. Какое требование к отключению котла до начала производства работ внутри барабана или коллектора котла, соединенного с другими работающими котлами трубопроводами, указано неверно?

А) Котел должен быть отсоединен от всех трубопроводов заглушками, если на них установлена фланцевая арматура.

Б) Если арматура трубопроводов пара и воды бесфланцевая, отключение котла должно быть произведено двумя запорными органами при наличии между ними дренажного устройства с условным проходом диаметром не менее 32 мм, имеющего прямое соединение с атмосферой.

В) Приводы задвижек, а также вентилей открытых дренажей и линии аварийного слива воды из барабана должны быть заперты на замок так, чтобы исключалась возможность ослабления их плотности при запертом замке.

Г) Ключи от замков должны храниться у ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением, если на предприятии не установлен другой порядок их хранения.

70. В соответствии с требованиями ФНП ОРПД в каком из приведенных случаев котел не подлежит аварийной остановке?

А) В случае неисправности предохранительного клапана.

Б) В случае погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива.

В) В случае если давление в барабанах поднялось выше разрешенного на 10% при полностью открытых предохранительных клапанах.

Г) В случае исчезновения напряжения в устройствах автоматики безопасности или аварийной сигнализации.

71. В соответствии с требованиями ФНП ОРПД в каком из приведенных случаев котел не подлежит аварийной остановке?

А) В случае снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня.

Б) В случае прекращения работы одного из питательных насосов.

В) В случае снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения.

Г) В случае возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу.

72. В соответствии с требованиями ФНП ОРПД в каком из приведенных случаев котел подлежит аварийной остановке?

- А) В случае прекращения действия одного из указателей уровня воды прямого действия.
- Б) В случае повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 °С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла.
- В) В случае недопустимого повышения или понижения давления в тракте прямоточного котла после встроенных задвижек.
- Г) В случае срабатывания взрывного предохранительного клапана.

73. Каким документом определяется порядок действий в случае инцидента при эксплуатации котла?

- А) Производственная инструкция, утвержденная эксплуатирующей организацией.
- Б) В инструкции, устанавливающей действия работников в аварийных ситуациях и в случае инцидента при эксплуатации котла, утвержденной эксплуатирующей организацией.
- В) Инструкция (руководство) по эксплуатации предприятия-изготовителя котла.

74. Каким документом (документами) устанавливается объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований в пределах срока службы котла?

- А) Инструкция (руководство) по эксплуатации предприятия-изготовителя котла и ФНП ОРПД.
- Б) Программа проведения технического освидетельствования котла, разработанная специализированной организацией до начала проведения освидетельствования.
- В) Производственная инструкция по эксплуатации котла, утвержденная главным техническим руководителем эксплуатационной организации.

75. В каком из приведенных случаев не проводится внеочередное техническое освидетельствование котла?

- А) Если котел не эксплуатировался более 12 месяцев.
- Б) Если проведена установка на новом месте передвижного котла, эксплуатируемого одной и той же организацией.
- В) Если проведен ремонт с применением сварки и полной заменой экономайзера.
- Г) Если сменена только одна четверть анкерных связей одной стенки котла.

76. В каком случае техническое освидетельствование котла проводится ответственным за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования и ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла?

- А) Техническое освидетельствование котла (первичное, периодическое и внеочередное) проводит только уполномоченная специализированная организация.

- Б) Только технические освидетельствования (первичное, периодическое и внеочередное) котла, не подлежащего учету в территориальном органе Ростехнадзора.
- В) Только периодическое техническое освидетельствование котла, первичное и внеочередное техническое освидетельствование котла проводится специализированной уполномоченной организацией.
- Г) Только первичное техническое освидетельствование котлов, прибывших на место установки в собранном виде, которые подвергались осмотру и испытаниям организацией-изготовителем.

77. В какие сроки проводятся наружный и внутренний осмотры котла, если иные сроки не предусмотрены руководством (инструкцией) по эксплуатации?

- А) Один раз в четыре года наружный и внутренний осмотры.
- Б) Наружный осмотр - один раз в четыре года, а внутренний осмотр - один раз в восемь лет.
- В) В сроки, установленные эксплуатирующей котлы организацией.
- Г) В сроки, установленные ФНП ОРПД и указанные в соответствующем приложении ФНП ОРПД.

78. В какие сроки проводится гидравлическое испытание котла, если иные сроки не предусмотрены руководством (инструкцией) по эксплуатации?

- А) Один раз в четыре года.
- Б) Один раз в восемь лет.
- В) В сроки, установленные эксплуатирующей котлы организацией.
- Г) В сроки, установленные ФНП ОРПД и указанные в соответствующем приложении ФНП ОРПД.

79. В каком случае ответственный за исправное состояние, безопасную эксплуатацию котла обязан проводить наружный и внутренний осмотры котла?

- А) Наружный и внутренний осмотры котла должны проводиться только уполномоченной специализированной организацией.
- Б) Каждый раз после окончания планового ремонта котла, но не реже одного раза в два года.
- В) Случаи, когда ответственный за исправное состояние, безопасную эксплуатацию котла обязан проводить наружный и внутренний осмотры котла, а также периодичность проведения этих осмотров определяется эксплуатирующей организацией самостоятельно.
- Г) Перед началом и после окончания планового ремонта, но не реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не предусмотрены в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

80. Что необходимо предпринять после вскрытия барабана, коллектора или ремонта котла, если характер и объем ремонта не вызывают необходимости проведения внеочередного технического освидетельствования?

- А) Уполномоченная специализированная организация должна провести гидравлическое испытание котла пробным давлением.
- Б) Уполномоченный представитель организации, проводившей ремонт (вскрытие барабана, коллектора), проводит наружный и внутренний осмотр котла.
- В) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла должен провести гидравлическое испытание котла пробным давлением, на 25 процентов превышающем рабочее давление.
- Г) Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла должен провести гидравлическое испытание котла рабочим давлением.

81. Что дополнительно проводится при техническом освидетельствовании электрокотлов?

- А) Проверка состояния электрической изоляции.
- Б) При техническом освидетельствовании электрокотлов дополнительных испытаний не проводится.
- В) Измерение удельного электрического сопротивления питательной (сетевой) воды.
- Г) Определение суммарного тока срабатывания защиты электрокотла.

82. Для какого из приведенных котлов должна проводиться экспертиза промышленной безопасности перед вводом их в эксплуатацию?

- А) Водогрейный котел, предназначенный для получения горячей воды с температурой 110 °С.
- Б) Электрокотел вместимостью 0,02 м³ с температурой нагрева воды 120 °С.
- В) Паровой котел с рабочим избыточным давлением 0,3 МПа, установленный на плавучей драге.
- Г) Для всех котлов перед вводом их в эксплуатацию экспертиза промышленной безопасности не проводится.

83. В каком из приведенных случаев не проводится экспертиза промышленной безопасности котлов?

- А) После проведения планового ремонта котла.
- Б) По истечении срока службы котла, установленного его изготовителем (производителем).
- В) Если фактический срок службы котла превышает 20 лет при отсутствии в технической документации данных о сроке службы котла.

Г) После проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала основных элементов котла.

84. В каком из приведенных случаев проводится техническое диагностирование, разрушающий и неразрушающий контроль котла в процессе его эксплуатации в пределах назначенного срока службы?

А) При проведении эксплуатационного контроля металла элементов котла в случаях, установленных руководством по эксплуатации.

Б) Периодически через каждые 15 лет эксплуатации котла.

В) Техническое диагностирование, разрушающий и неразрушающий контроль котла в процессе его эксплуатации в пределах назначенного срока службы не проводится.

Г) Каждый раз при проведении технического освидетельствования котла.

85. При каком условии в котлах, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями, допускается применение теплоносителей, отличных от указанных в паспорте котла?

А) Применение теплоносителей, не указанных в паспорте котла, не допускается.

Б) Если проведена экспертиза промышленной безопасности, по результатам которой допущено применение не указанного в паспорте котла теплоносителя.

В) Применение теплоносителей, не указанных в паспорте котла, допускается только по согласованию с разработчиком проекта котла.

Г) Применение теплоносителей, не указанных в паспорте котла, допускается только по согласованию с организацией-изготовителем котла.

86. При каких условиях допускается применение сальниковой арматуры на котлах, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями?

А) Применение сальниковой арматуры на котлах допускается без ограничений.

Б) Применяемая на котлах арматура должна быть только сальфонного типа, применение сальниковой арматуры не допускается.

В) Допускается применение сальниковой арматуры на давление не более 1,6 МПа.

Г) Допускается применение сальниковой арматуры на спускной линии теплоносителя в непосредственной близости от котла на расстоянии не более 1 метра.

87. Какое из требований к оборудованию указателем уровня жидкости котла, работающего с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями, указано неверно?

А) Элементы указателя уровня, соприкасающиеся с теплоносителем, в особенности его прозрачный элемент, должны быть выполнены

из негорючих материалов, устойчивых против воздействия на них теплоносителя при рабочих температуре и давлении.

- Б) В указателях уровня жидкости прямого действия внутренний диаметр арматуры, служащей для отключения указателя уровня от котла, должен быть не менее 8 мм.
- В) Установка пробных кранов или клапанов взамен указателей уровня жидкости допускается только в паровом котле.
- Г) Все требования указаны верно.

88. Какое из требований к оснащению предохранительными клапанами котла, работающего с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями, указано неверно?

- А) Суммарная пропускная способность предохранительных клапанов, устанавливаемых на жидкостном котле, должна быть достаточной для отвода прироста объема расширившегося теплоносителя при номинальной теплопроизводительности котла.
- Б) На каждом котле должно быть установлено не менее двух предохранительных клапанов.
- В) Условный проход предохранительного клапана должен быть не менее 25 мм и не более 150 мм.
- Г) На жидкостных котлах допускается установка рычажно-грузовых предохранительных клапанов.

89. Исходя из какого условия выбирается количество питательных насосов при групповой схеме питания паровых котлов, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями?

- А) Чтобы в случае остановки самого мощного насоса суммарная подача оставшихся насосов была не менее 110 % номинальной паропроизводительности всех рабочих котлов.
- Б) Чтобы суммарная подача питательных насосов обеспечивалась не менее чем тремя питательными насосами, один из которых должен быть резервным.
- В) Чтобы в случае остановки самого мощного насоса суммарная подача оставшихся насосов была равна 100 % номинальной паропроизводительности всех рабочих котлов.
- Г) Должно быть установлено не менее двух питательных насосов с электрическим приводом, из которых один должен быть резервным.

90. Исходя из какого условия должна проводиться регенерация теплоносителя в котлах, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями?

- А) Содержание продуктов разложения в теплоносителе не должно превышать 50%.
- Б) Содержание продуктов разложения в теплоносителе не должно превышать 25%.

В) Содержание продуктов разложения в теплоносителе не должно превышать 10%.

Г) Содержание продуктов разложения в теплоносителе не должно превышать 5%.

91. В какие сроки должны проводиться технический осмотр и очистка поверхностей нагрева в котлах, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями?

А) Не реже одного раза в 4 года.

Б) Не реже чем через 8000 часов работы котла.

В) Не реже одного раза в 8 лет.

Г) Не реже чем через 20000 часов работы котла.

92. В каком из приведенных случаев содорегенерационный котел должен быть переведен на сжигание вспомогательного топлива?

А) При поступлении воды в топку.

Б) В случае прекращения действия устройств дробления струи плава и остановки мешалок в растворителе плава.

В) В случае выхода из строя всех перекачивающих насосов или всех вентиляторов, или дымососов.

93. В каком из приведенных случаев содорегенерационный котел должен быть немедленно остановлен и отключен действиями защит или персоналом?

А) При возникновении опасности поступления воды или разбавленного щелока в топку.

Б) При прекращении подачи воды на охлаждение леток.

В) При выходе из строя всех перекачивающих насосов зеленого щелока.

Г) При течи плава помимо леток или через неплотности топки и невозможности ее устранения.

94. Какое из приведенных требований к электрокотлу указано неверно?

А) На котлах мощностью более 6 МВт обязательна установка регистрирующего манометра.

Б) В качестве предохранительных устройств при эксплуатации электрических котлов категорически не допускается применение предохранительных устройств с разрушающимися мембранами.

В) В котельных с водогрейными котлами суммарной мощностью более 1 МВт прибор для измерения температуры среды должен быть регистрирующим.

Г) Электрокотельные с электрическими котлами должны быть оснащены средствами определения удельного электросопротивления питательной (сетевой) воды.

95. В соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов когда должно проводиться измерение сопротивления столба воды изолирующей вставки?

- А) После монтажа, профилактического испытания, текущего ремонта, капитального ремонта.
- Б) Только после профилактического испытания и капитального ремонта.
- В) Только после монтажа, профилактического испытания.
- Г) Только после монтажа.

96. В соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов когда должно проводиться измерение удельного электрического сопротивления питательной (сетевой) воды?

- А) После монтажа, профилактического испытания, текущего ремонта, капитального ремонта.
- Б) Только после профилактического испытания и капитального ремонта.
- В) Только после монтажа, профилактического испытания.
- Г) Только после монтажа.

97. В соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов когда должны проводиться испытания повышенным напряжением промышленной частоты изолирующих вставок?

- А) После монтажа, профилактического испытания, текущего ремонта, капитального ремонта.
- Б) Только после профилактического испытания и капитального ремонта.
- В) Только после монтажа, профилактического испытания.
- Г) Только после монтажа.

98. В соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов когда должно проводиться измерение сопротивления изоляции котла без воды?

- А) После монтажа, профилактического испытания, текущего ремонта, капитального ремонта.
- Б) Только после профилактического испытания и капитального ремонта.
- В) Только после монтажа, профилактического испытания.
- Г) Только после монтажа.

99. В соответствии с нормами проведения электрических испытаний электрооборудования электрических котлов когда должна проводиться проверка действия защитной аппаратуры котла?

- А) После монтажа, профилактического испытания, текущего ремонта, капитального ремонта.
- Б) Только после профилактического испытания и капитального ремонта.
- В) Только после монтажа, профилактического испытания.
- Г) Только после монтажа.

100. В каком случае проводится внеочередное определение удельного сопротивления воды при эксплуатации электродкотлов?

- А) При резком изменении мощности котлов на 20 % и более от нормальной.
- Б) Внеочередное определение удельного сопротивления воды при эксплуатации электродкотлов проводится при внеочередной чистке котла.
- В) Внеочередное определение удельного сопротивления воды при эксплуатации электродкотлов ФНП ОРПД не предусмотрено.

101. Каким образом при эксплуатации паровых электродкотлов поддерживается необходимое значение величины удельного электрического сопротивления котловой воды?

- А) Путем автоматизированной непрерывной продувки.
- Б) Путем введения легкорастворимых солей в питательную и котловую воду.
- В) Путем автоматизированной непрерывной продувки, а также периодической продувки.

102. В каком из приведенных случаев при эксплуатации электродкотлов не допускается снижение удельного электрического сопротивления воды путем введения легкорастворимых солей в питательную и котловую воду?

- А) Для водогрейных котлов напряжением до 1 кВ, работающих по замкнутой схеме теплоснабжения (без водозабора).
- Б) Для паровых котлов при их эксплуатации.
- В) Для паровых котлов при их запуске для форсирования набора и поддержания мощности.

Перечень нормативных правовых актов

1. Конституция Российской Федерации (извлечения);
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения);
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения);
5. Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения);
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
7. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
8. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
9. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";
10. Постановление Госгортехнадзора России от 18.06.2003 № 94 "Об утверждении Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (РД 10-577-03);
11. Постановление Госгортехнадзора России от 09.02.1998 № 5 "Об утверждении Методических указаний по разработке инструкций и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов" (РД 10-179-98);
12. Постановление Госгортехнадзора России от 25.08.1998 № 50 "Об утверждении норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" (РД 10-249-98);
13. Профессиональный стандарт. Специалист в области охраны труда. Утвержден Приказом Минтруда России от 04.08.2014 г. N 524н;
14. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования: 20.03.01 Техносферная безопасность, утвержден Приказом Минобрнауки России от 21.03.2016 г. N 246;
15. Профессиональная справочная система ТехЭксперт.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации.

Срок освоения программы: 16 часов

Количество учебных дней: 2 дня

Форма обучения: очная, очно - заочная

Очная форма обучения:

Учебный день	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем лекционных часов	8	6	-	-	-	-	-	-	-
Объем самостоятельной работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итоговая аттестация	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Очно – заочная форма обучения:

Учебный день	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем лекционных часов	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Объем самостоятельной работы	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Итоговая аттестация	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
"Научно-технический центр "Сигур"

СПРАВКА

Дата

№

Дана о том, что сотрудники **Организация** прошли предаттестационную подготовку в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Научно – технический центр «Сигур» в период с _____ по _____

Фамилия Имя Отчество	Организация	Должность	Области аттестации					
			А	Б1	Б2	Б7	Б8	Г

Приложение:

Директор

Р.Р. Барсуков