


УТВЕРЖДАЮ:

Директор АНО ДПО «НТЦ «Сигур»

Р.Р. Барсуков

«09» января 2018 г.



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
предаттестационной подготовки

**«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов
организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды на
опасных производственных объектах (Шифр Б.8.22)»**

Содержание

№ п/п	Наименование раздела	Страница
1.	Пояснительная записка	3
2.	Учебный план	9
3.	Учебно – тематический план	10
4.	Содержание программы	11
5.	Оценочные материалы для итоговой аттестации	12
6.	Перечень нормативных правовых актов	28
7.	Приложение № 1	29
8.	Приложение № 2	30

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно – правовую основу разработки программы предаттестационной подготовки составляют:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
- Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения);
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения);
- Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";
- Постановление Госгортехнадзора России от 18.06.2003 № 94 "Об утверждении Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (РД 10-577-03);
- Постановление Госгортехнадзора России от 25.08.1998 № 50 "Об утверждении норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" (РД 10-249-98);
- Постановление Госгортехнадзора России от 14.02.2001 № 8 "Об утверждении и вводе в действие норм расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей" (РД 10-400-01);
- иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в области промышленной безопасности.

Тип программы: программа предаттестационной подготовки.

Срок освоения программы: 16 часов.

Форма обучения: очная, очно – заочная. Самостоятельная работа при очном обучении отсутствует.

Цель реализации программы: предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды на опасных производственных объектах.

Задачами освоения программы является:

- овладение знаниями, умениями и навыками по промышленной безопасности;

- ознакомление с обязанностями и ответственностью организаций в обеспечении промышленной безопасности;
- подготовка к аттестации в аттестационных комиссиях Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В соответствии с гл.5 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание программы «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды на опасных производственных объектах (Шифр Б.8.22)» учитывает профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»:

Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист в области охраны труда.

Основная цель вида профессиональной деятельности: Профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, уровней профессиональных рисков.

Наименование обобщенной трудовой функции: Мониторинг функционирования системы управления охраной труда.

Наименование трудовой функции: В/01.6 Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда.

Трудовые действия: Осуществление контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов по охране труда, правильностью применения средств индивидуальной защиты, проведением профилактической работы по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда; Анализ и оценка документов, связанных с приемкой и вводом в эксплуатацию, контролем производственных объектов, на предмет соответствия требованиям охраны труда; Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда, в том числе по обращениям работников.

Необходимые умения: Планировать мероприятия по контролю за соблюдением требований охраны труда; Применять методы осуществления контроля (наблюдение, анализ документов, опрос) и разрабатывать необходимый для этого инструментарий; Документально оформлять результаты контрольных мероприятий, предписания лицам, допустившим нарушения требований охраны труда; Взаимодействовать с комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченным по охране труда с целью повышения эффективности мероприятий по контролю за состоянием условий и охраны труда;

Анализировать причины несоблюдения требований охраны труда; Оценивать и избирать адекватные меры по устранению выявленных нарушений.

Планируемые результаты обучения.

В процессе обучения, слушатели совершенствуют свои профессиональные **компетенции** в области промышленной безопасности, а также получают новые компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности (согласно, федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования – 20.03.01 Техносферная безопасность, от 21.03.2016 г. Приказ № 246):

- способность прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска и зоны повышенного загрязнения (ПК-2);
- способность оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности человека от воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3);
- способность реализовывать на практике в конкретных условиях известные мероприятия (методы) по защите человека в техносфере (ПК-5).

В результате освоения программы слушатели должны:

Уметь:

- организовать безопасное выполнение работ на опасных производственных объектах.

Знать:

- положения нормативно - правовых актов, регламентирующие вопросы государственного регулирования промышленной безопасности;
- положения нормативно - правовых актов, регламентирующие процедуру лицензирования видов деятельности в области промышленной безопасности;
- процедуру расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, поднадзорных Ростехнадзору;
- положения нормативно - правовых актов, регламентирующие обязательное страхование гражданской ответственности;
- законодательство о техническом регулировании;
- правовые, экономические и социальные положения обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов;
- требования правил по регистрации опасных производственных объектов;
- требования правил к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте;

- процедуру организации и проведения производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
- требования правил проведения экспертизы промышленной безопасности;
- требования правил к декларированию промышленной безопасности, анализ опасности и риска.

Владеть:

- организацией безаварийного выполнения работ;
- вопросами соблюдения промышленной безопасности технологических схем и их документального оформления;
- организацией работы с технической документацией.

Организационно – педагогический условия освоения программы предаттестационной подготовки.

АНО ДПО «НТЦ «Сигур» располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ слушателей, предусмотренных учебным планом.

Реализация программы «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды на опасных производственных объектах (Шифр Б.8.22)» обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующие условия:

- на должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю

педагогической деятельности не реже одного раза в три года;

– опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации; прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации слушателям.

Учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

Слушатели АНО ДПО «НТЦ «Сигур» получают доступ к печатным и электронным образовательным и информационным ресурсам программ, по которым они проходят обучение.

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы укомплектованы учебно-методическими материалами, в т.ч. печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интернет и другой полезной информацией по тематике программ обучения.

По окончании курса проводится итоговая аттестация в форме зачёта, слушателям выдается справка, установленного образца. Условия и требования к прохождению итоговой аттестации представлены в Приложении № 2.

Календарный учебный график представлен в Приложении № 1.

Программа предназначена для предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции

специалистов в области промышленной безопасности, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных положений и инструкций в соответствии с прилагаемым «Перечень нормативных правовых актов».

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АНО ДПО «НТЦ «Сигур»

Р.Р. Барсуков

«09» января 2018 г.




УЧЕБНЫЙ ПЛАН
предаттестационной подготовки

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды на опасных производственных объектах (Шифр Б.8.22)»

Цель: предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды на опасных производственных объектах

Категория слушателей: руководители и специалисты

Срок обучения: 16 часов

Форма обучения: очная, очно-заочная

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов
1	Общие положения.	2
2	Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования.	2
3	Требования промышленной безопасности к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.	2
4	Требования промышленной безопасности к техническому освидетельствованию трубопроводов пара и горячей воды.	4
5	Требования промышленной безопасности к проведению испытаний трубопроводов пара и горячей воды.	4
	Итоговая аттестация. Зачёт.	2
	ИТОГО:	16

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АНО ДПО «НТЦ «Сигур»

Р.Р. Барсуков

«09» января 2018 г.


**УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 предаттестационной подготовки**
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды на опасных производственных объектах (Шифр Б.8.22)»

Цель: предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды на опасных производственных объектах

Категория слушателей: руководители и специалисты

Срок обучения: 16 часов

Форма обучения: очная, очно-заочная

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	В том числе:		Форма контроля
			лекции	самостоятельная работа	
1	Общие положения.	2	1	1	
2	Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования.	2	1	1	
3	Требования промышленной безопасности к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.	2	1	1	
4	Требования промышленной безопасности к техническому освидетельствованию трубопроводов пара и горячей воды.	4	2	2	
5	Требования промышленной безопасности к проведению испытаний трубопроводов пара и горячей воды.	4	2	2	
	Итоговая аттестация.	2	2	-	Зачёт

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Общие положения

Область распространения и применение Федеральных норм и правил.

Тема 2. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования

Порядок ввода в эксплуатацию и пуска в работу трубопроводов пара и горячей воды. Учет трубопроводов пара и горячей воды в органах Ростехнадзора. Требования к прокладке трубопроводов.

Тема 3. Требования промышленной безопасности к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

Требования к организациям, осуществляющим эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды. Требования к работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды. Требования к эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Порядок действий в случае аварии или инцидента при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Тема 4. Требования промышленной безопасности к техническому освидетельствованию трубопроводов пара и горячей воды

Общие требования к техническому освидетельствованию. Требования к техническому освидетельствованию трубопроводов пара и горячей воды.

Тема 5. Требования промышленной безопасности к проведению испытаний трубопроводов пара и горячей воды.

Требования к проведению гидравлических (пневматических) испытаний трубопроводов пара и горячей воды.

Итоговая аттестация. Зачёт

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Освоение программы предаттестационной подготовки завершается итоговой аттестацией слушателей в форме зачёта.

Для проведения зачёта разрабатываются вопросы и билеты, составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой.

При успешном завершении итоговой аттестации слушателю выдаётся справка установленного образца (Приложение № 2).

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

1. На какие процессы не распространяются требования ФНП ОРПД?

- А) На техническое перевооружение опасного производственного объекта, на котором используются трубопроводы пара и горячей воды.
- Б) На монтаж паропровода.
- В) На изготовление труб, тройников, отводов.

2. При осуществлении каких процессов на ОПО не применяются требования ФНП ОРПД?

- А) При реконструкции (модернизации) тепловой сети ОПО, отнесенного к III классу опасности.
- Б) При техническом освидетельствовании трубопровода горячей воды.
- В) При пуско-наладочных работах на трубопроводе пара.
- Г) При проектировании магистрального паропровода.

3. На какие из приведенных трубопроводов не распространяется действие ФНП ОРПД?

- А) На трубопроводы пара и горячей воды с наружным диаметром менее 76 мм, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 450 °С и давление 8 МПа.
- Б) На трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 51 мм, у которых температура рабочей среды не превышает 450 °С при давлении рабочей среды более 8,0 МПа.
- В) На трубопроводы пара и горячей воды наружным диаметром менее 51 мм, у которых температура рабочей среды превышает 450 °С без ограничения давления рабочей среды.
- Г) На все приведенные трубопроводы действие ФНП не распространяется.

4. Кто и на основании чего принимает решение о вводе в эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды?

- А) Уполномоченный представитель Ростехнадзора на основании проверки готовности трубопровода к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией трубопровода.
- Б) Специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода на основании проверки документации и результатов произведенного им технического освидетельствования трубопровода.
- В) Ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением на основании проверки организации надзора за эксплуатацией трубопровода.
- Г) Руководитель эксплуатирующей организации на основании проверки готовности трубопровода к пуску в работу и проверки организации надзора за эксплуатацией трубопровода.

5. В каком из приведенных случаев проверку готовности трубопровода к пуску в работу и проверку организации надзора за эксплуатацией трубопровода осуществляют ответственные специалисты эксплуатирующей организации?

- А) После монтажа без применения неразъемных соединений трубопровода, демонтированного и установленного на новом месте.
- Б) После монтажа трубопровода, подтверждение соответствия которого не предусмотрено ТР ТС 032/2013.
- В) При передаче ОПО и (или) трубопровода для использования другой эксплуатирующей организации.
- Г) После реконструкции (модернизации) трубопровода.

6. В каком из приведенных случаев проверка готовности трубопровода к пуску в работу и проверка организации надзора за эксплуатацией котла осуществляется комиссией, назначаемой приказом эксплуатирующей организации?

- А) Эти проверки осуществляют только ответственные специалисты эксплуатирующей организации.
- Б) После монтажа трубопровода, который подлежит подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 032/2013.
- В) После капитального ремонта трубопровода с заменой его участков.
- Г) После монтажа без применения неразъемных соединений трубопровода, демонтированного и установленного на новом месте.

7. В каком случае в состав комиссии по проверке готовности трубопровода к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией включается уполномоченный представитель Ростехнадзора?

- А) ФНП ОРПД участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии не предусматривается.
- Б) При осуществлении проверок любых трубопроводов пара и горячей воды, на которые распространяется действие ФНП ОРПД.
- В) Участие уполномоченного представителя Ростехнадзора в комиссии определяется исключительно по инициативе руководителя эксплуатирующей организации.
- Г) При осуществлении проверки трубопроводов тепловых сетей в составе ОПО III класса опасности, имеющих температуру нагрева воды свыше 115°C (избыточное давление свыше 0,07 МПа).

8. Что контролируется при проведении проверки готовности трубопровода к пуску в работу?

- А) Наличие документации, удостоверяющей качество монтажа трубопровода.
- Б) Наличие в соответствии с проектом и исправность арматуры, контрольно-измерительных приборов, приборов безопасности.
- В) Наличие производственных инструкций для обслуживающего персонала, а также эксплуатационной документации.
- Г) Наличие обученного и допущенного в установленном порядке к работе обслуживающего персонала и аттестованных в установленном порядке специалистов.

9. Что контролируется при проведении проверки организации надзора за эксплуатацией трубопроводов пара и горячей воды?

- А) Наличие положительных результатов технического освидетельствования.
- Б) Наличие должностных инструкций для ответственных лиц и специалистов, осуществляющих эксплуатацию трубопровода.
- В) Наличие документации изготовителя трубопровода.
- Г) Наличие документации, удостоверяющей полноту и качество работ по ремонту или реконструкции трубопровода.

10. Каким образом должны оформляться результаты проверок готовности трубопровода к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией?

- А) Результаты проверок оформляются приказом (распорядительным документом) эксплуатирующей организации.

- Б) Результаты проверок оформляются актом готовности трубопровода к вводу в эксплуатацию.
- В) Результаты проверок оформляются записью в паспорт трубопровода.
- Г) Результаты проверок оформляются протоколом, который является основанием для ввода трубопровода в эксплуатацию. Протокол прилагается к паспорту трубопровода.

11. На какой период руководителем эксплуатирующей организации может быть принято решение о возможности эксплуатации трубопровода в режиме опытного применения?

- А) Эксплуатация трубопровода в режиме опытного применения не допускается.
- Б) Не более 1 года.
- В) Не более 6 месяцев.
- Г) Период эксплуатации трубопровода в режиме опытного применения устанавливается эксплуатирующей организацией с уведомлением об этом территориального органа Ростехнадзора.

12. На основании чего осуществляется пуск (включение) в работу и штатная остановка трубопроводов пара и горячей воды?

- А) На основании приказа руководителя эксплуатирующей организации.
- Б) На основании письменного распоряжения ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования, работающего под давлением.
- В) На основании письменного распоряжения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.

13. Что из приведенного не указывается на табличке или не наносится на трубопроводе перед пуском его в работу?

- А) Номер трубопровода по системе, принятой в эксплуатирующей организации.
- Б) Разрешенное давление (температура).
- В) Регистрационный номер и даты проведенных осмотров и гидравлического испытания.
- Г) Даты следующего осмотра и гидравлического испытания.

14. Какие надписи должны быть нанесены на магистральных линиях трубопроводов пара и горячей воды? Укажите неправильный ответ.

- А) Номер магистрали.
- Б) Направление движения рабочей среды.
- В) Номера агрегатов, к которым направлена рабочая среда.

15. Какое из приведенных требований по нанесению надписей на трубопроводы должно выполняться?

- А) Надписи на одном и том же трубопроводе должны повторяться через каждые 25 метров.
- Б) Надписи должны быть видимы с мест управления вентилями, задвижками.
- В) В местах входа трубопроводов из других помещений надпись обязательна.
- Г) Все приведенные требования должны выполняться.

16. Какой трубопровод из приведенных не подлежит учету в органах Ростехнадзора?

- А) Трубопровод горячей воды тепловой сети в составе ОПО III класса опасности.
- Б) Паропровод давлением не более 1,6 МПа с условным проходом более 100 мм, расположенный в пределах здания производственного помещения.
- В) Трубопроводы пара и горячей воды, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 250 °С и давление 1,6 МПа.
- Г) Все приведенные трубопроводы не подлежат учету в органах Ростехнадзора.

17. Какая документация не представляется эксплуатирующей организацией в орган Ростехнадзора для постановки на учет трубопровода?

- А) Заявление, содержащее информацию об эксплуатирующей организации с указанием места установки трубопровода.

- Б) Копии акта готовности трубопровода к вводу в эксплуатацию и приказа (распорядительного документа) о вводе его в эксплуатацию.
- В) Паспорт трубопровода, удостоверение о качестве монтажа, исполнительная схема трубопровода.
- Г) Сведения о дате проведения технического освидетельствования и сроках следующего технического освидетельствования трубопровода.

18. В каком из приведенных случаев допускается одному специалисту совмещать ответственность за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией трубопроводов и ответственность за их исправное состояние и безопасную эксплуатацию?

- А) Случаи совмещения обязанностей определяются самостоятельно эксплуатирующей организацией в соответствии с ее распорядительными документами.
- Б) Если трубопроводы эксплуатируются не более чем на двух производственных площадках.
- В) Если это совмещение согласовано с территориальным органом Ростехнадзора.
- Г) Совмещение не допускается.

19. Какое требование к рабочим, обслуживающим трубопроводы, указано неверно?

- А) Рабочие должны быть не моложе 18 летнего возраста и не иметь медицинских противопоказаний для выполнения работ по обслуживанию трубопроводов.
- Б) Рабочие должны пройти аттестацию по промышленной безопасности в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации.
- В) Рабочие должны быть допущены в установленном порядке к самостоятельной работе.
- Г) Рабочие должны соответствовать квалификационным требованиям.

20. Какое требование к специалистам, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, указано неверно?

- А) С учетом структуры эксплуатирующей организации могут назначаться специалист, ответственный за исправное состояние трубопровода, а также специалист, ответственный за его безопасную эксплуатацию.
- Б) На время отсутствия ответственного специалиста (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) его обязанности возлагаются на работников, замещающих его по должности, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в установленном порядке аттестацию по промышленной безопасности.
- В) Периодическая аттестация ответственных специалистов проводится один раз в пять лет.
- Г) Аттестация специалистов, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, проводится в аттестационной комиссии эксплуатирующей организации с обязательным участием представителя территориального органа Ростехнадзора.

21. Что из приведенного не входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией трубопроводов?

- А) Выдача обязательных для исполнения предписаний по устранению нарушений и контроль их выполнения.
- Б) Проверка записи в сменном журнале с росписью в нем.
- В) Контроль проведения противоаварийных тренировок.
- Г) Отстранение от работ работников, нарушающих требования промышленной безопасности.

22. Что из приведенного не входит в должностные обязанности специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов?

- А) Контроль своевременности и полноты проведения ремонта трубопроводов.
- Б) Осмотр трубопроводов с установленной должностной инструкцией периодичностью.
- В) Проведение противоаварийных тренировок с обслуживающим персоналом.
- Г) Подготовка трубопровода к техническому освидетельствованию.

23. С какой периодичностью проводится проверка знаний рабочих, обслуживающих трубопроводы?

- А) Периодичность устанавливается эксплуатирующей организацией.
- Б) Один раз в 12 месяцев.
- В) Один раз в 6 месяцев.
- Г) Один раз в год.

24. Какое из приведенных требований к проверке знаний рабочих, обслуживающих трубопроводы, указано неверно?

- А) Результаты проверки знаний рабочих оформляют протоколом за подписью председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении о допуске к самостоятельной работе.
- Б) Комиссия по проверке знаний рабочих назначается приказом эксплуатирующей организации, участие в ее работе представителя Ростехнадзора обязательно при проведении первичной аттестации рабочих.
- В) Внеочередная проверка знаний проводится при переходе рабочего в другую организацию.
- Г) В случае внесения изменений в технологический процесс и инструкции должна быть проведена внеочередная проверка знаний.

25. В каком из приведенных случаев после проверки знаний рабочих, обслуживающий трубопроводы, должен пройти стажировку?

- А) Перед первичным допуском к самостоятельной работе после профессионального обучения.
- Б) Перед допуском к самостоятельной работе после внеочередной проверки знаний.
- В) При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев.
- Г) Во всех приведенных случаях проводится стажировка.
- Д) Стажировка проводится во всех приведенных случаях, кроме перерыва в работе по специальности более 12 месяцев.

26. Какая организация разрабатывает исполнительную схему трубопровода?

- А) Эксплуатирующая организация.
- Б) Организация, проводившая монтаж (изготовление) трубопровода на месте его эксплуатации.
- В) Для трубопроводов, подлежащих учету в территориальном органе Ростехнадзора, исполнительная схема разрабатывается экспертной организацией, а в остальных случаях – эксплуатирующей организацией.

27. Что из перечисленного не указывается в исполнительной схеме трубопровода?

- А) Марки сталей, диаметры, толщины труб, протяженность трубопровода.
- Б) Расположение опор, компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных устройств.
- В) Сварные соединения с указанием расстояний между ними.
- Г) Расчетный срок службы и расчетное количество пусков трубопровода.

28. Для каких трубопроводов в исполнительной схеме указывается расположение указателей для контроля тепловых перемещений с указанием проектных величин перемещений?

- А) Для трубопроводов, которые работают при температурах, вызывающих ползучесть металла.
- Б) Для всех трубопроводов.
- В) Для всех паропроводов, подлежащих учету в территориальном органе Ростехнадзора.

29. Для каких трубопроводов эксплуатирующая организация обязана установить систематическое наблюдение за ростом остаточных деформаций?

- А) Паропровод из углеродистой стали, работающий при температуре пара свыше 400 °С.
- Б) Паропровод из легированной хромомолибденовой стали, работающий при температуре пара свыше 400°С до 500°С.

В) Паропровод из высоколегированной хромистой стали, работающий при температуре пара свыше 300 °С до 530 °С.

Г) Для всех указанных трубопроводов устанавливается систематическое наблюдение за ростом остаточных деформаций.

30. Какие из приведенных трубопроводов должны подвергаться техническому диагностированию, неразрушающему, разрушающему контролю до выработки ими назначенного ресурса?

А) Техническое диагностирование трубопроводов должно проводиться только после выработки ими назначенного ресурса.

Б) Паропровод из углеродистой стали, работающий при температуре пара свыше 400 °С.

В) Паропровод из легированной хромомолибденовой стали, работающий при температуре пара свыше 400 °С до 500 °С.

Г) Паропровод из высоколегированной хромистой стали, работающий при температуре пара свыше 300 °С до 530 °С.

31. Чему равно минимальное значение уклона, который должны иметь горизонтальные участки трубопроводов пара и горячей воды (за исключением трубопроводов тепловых сетей)?

А) 0,001.

Б) 0,002.

В) 0,003.

Г) 0,004.

32. Чему равно минимальное значение уклона, который должны иметь горизонтальные участки трубопроводов тепловых сетей?

А) 0,001.

Б) 0,002.

В) 0,003.

Г) 0,004.

33. С какой периодичностью проводится контроль степени затяжки пружин подвесок и опор трубопроводов в рабочем и холодном состоянии?

А) Периодичность контроля устанавливается эксплуатирующей организацией.

Б) Не реже одного раза в пять лет.

В) Не реже одного раза в два года.

Г) Степень затяжки пружин подвесок и опор должна контролироваться только при пуске трубопровода.

34. При заполнении каких трубопроводов должен осуществляться контроль разности температур стенок трубопровода и рабочей среды?

А) При заполнении всех трубопроводов, на которые распространяется действие ФНП ОРПД.

Б) При заполнении неостывших трубопроводов горячей воды.

В) При заполнении трубопроводов тепловых сетей.

Г) При заполнении неостывших паропроводов.

35. Какое из приведенных требований к дренажным системам трубопроводов пара и горячей воды указано неверно?

А) При объединении дренажных линий нескольких трубопроводов допускается установка запорной арматуры на общем дренажном трубопроводе.

Б) Система дренажей должна обеспечивать полное удаление влаги при прогреве, остывании и опорожнении трубопроводов.

В) При прокладке дренажных линий должно быть учтено направление тепловых перемещений во избежание защемления трубопроводов.

Г) Все приведенные требования верны.

36. Какое из приведенных требований к арматуре трубопроводов указано неверно?

А) На арматуре или на специальной металлической бирке должны быть нанесены названия и номера согласно технологическим схемам трубопроводов, а также указатели направления вращения штурвала.

Б) Регулирующие клапаны должны быть снабжены указателями степени открытия регулирующего органа, а запорная арматура – указателями «Открыто» и «Закрыто».

В) Для трубопроводов горячей воды допускается использование запорной арматуры в качестве регулирующей.

Г) Должны выполняться все приведенные требования.

37. В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов при эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением не более 1,4 МПа?

А) Не реже одного раза в смену.

Б) Не реже одного раза в сутки.

В) Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются в графике проверки, который утверждается техническим руководителем эксплуатирующей организации.

Г) Проверка манометров проводится не реже одного раза в смену; проверка предохранительных клапанов – не реже одного раза в сутки.

38. В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов при эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением от 1,4 до 4,0 МПа?

А) Не реже одного раза в смену.

Б) Не реже одного раза в сутки.

В) Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются в графике проверки, который утверждается техническим руководителем эксплуатирующей организации.

Г) Проверка манометров проводится не реже одного раза в смену; проверка предохранительных клапанов – не реже одного раза в сутки.

39. В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов при эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением более 4,0 МПа?

А) Не реже одного раза в смену.

Б) Не реже одного раза в сутки.

В) Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются в инструкции, которая утверждается техническим руководителем эксплуатирующей организации.

Г) Проверка манометров проводится не реже одного раза в смену; проверка предохранительных клапанов – не реже одного раза в сутки.

40. В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов при эксплуатации трубопроводов, установленных на тепловых электростанциях?

А) Для трубопроводов с рабочим давлением не более 1,4 МПа – не реже одного раза в смену, а для остальных трубопроводов - не реже одного раза в сутки.

Б) Для трубопроводов горячей воды – не реже одного раза в сутки, а для паропроводов – не реже одного раза в смену.

В) Для всех трубопроводов, установленных на тепловых электростанциях, проверка осуществляется каждые два часа.

Г) Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются в инструкции, которая утверждается техническим руководителем эксплуатирующей организации.

41. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением до 2,5 МПа?

А) Не ниже 1,0.

Б) Не ниже 1,5.

В) Не ниже 2,5.

Г) Не ниже 4,0.

42. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением от 2,5 до 14 МПа?

А) Не ниже 1,0.

Б) Не ниже 1,5.

В) Не ниже 2,5.

Г) Не ниже 4,0.

43. Манометры какого класса точности необходимо применять при эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением более 14 МПа?

А) Не ниже 1,0.

Б) Не ниже 1,5.

В) Не ниже 2,5.

Г) Не ниже 4,0.

44. Какое из приведенных требований к манометру указано неверно?

А) Шкалу манометров выбирают из условия, чтобы при рабочем давлении стрелка манометра находилась либо в первой, либо во второй трети шкалы.

Б) На шкале манометра должна быть нанесена красная черта, указывающая допустимое давление.

В) Взамен красной черты допускается прикреплять к корпусу манометра пластинку (металлическую или выполненную из композитных материалов), окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.

Г) Все требования указаны верно.

45. Каким образом должен устанавливаться манометр на трубопроводе?

А) Шкала манометра должна располагаться вертикально или с наклоном вперед до 45°.

Б) Шкала манометра должна располагаться с наклоном вперед от 30° до 45°.

В) Произвольно, так, чтобы показания манометра были отчетливо видны обслуживающему персоналу.

Г) Шкала манометра должна быть расположена вертикально или с наклоном вперед до 30°.

46. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, установленного на трубопроводе на высоте до 2 метров от уровня площадки наблюдения за манометром?

А) 50 мм.

Б) 100 мм.

В) 150 мм.

Г) 4.250 мм.

47. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, установленного на трубопроводе на высоте от 2 до 3 метров от уровня площадки наблюдения за манометром?

А) 50 мм.

Б) 100 мм.

В) 150 мм.

Г) 4.250 мм.

48. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, установленного на трубопроводе на высоте от 3 до 5 метров от уровня площадки наблюдения за манометром?

А) 50 мм.

Б) 100 мм.

В) 150 мм.

Г) 250 мм.

49. Каково минимальное значение номинального диаметра манометра, установленного на трубопроводе более 5 метров от уровня площадки наблюдения за манометром?

- А) 250 мм.
- Б) 300 мм.
- В) 350 мм.

Г) Не регламентируется, при этом должен быть установлен сниженный манометр в качестве дублирующего.

50. В каком случае перед манометром на трубопроводе должна устанавливаться сифонная трубка?

- А) Если манометр предназначен для измерения давления пара.
- Б) Если манометр не оснащается трехходовым краном.
- В) Каждый манометр обязательно должен оснащаться сифонной трубкой.
- Г) Если манометр предназначен для измерения давления воды.

51. Какое требование к проведению проверки манометров, установленных на трубопроводе, указано неверно?

А) Проверку исправности манометра обслуживающий персонал в процессе эксплуатации трубопровода производит с периодичностью, установленной в производственной инструкции, с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль.

Б) Эксплуатирующая организация обязана не реже одного раза в шесть месяцев проводить дополнительную проверку рабочих манометров контрольным с записью результатов в журнал контрольных проверок манометров.

В) Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на манометр) манометры должны быть поверены, и на каждом из них должны быть установлены клеймо или пломба.

Г) Все приведенные требования указаны верно.

52. В каком из приведенных случаев манометр может быть допущен к применению?

А) Если на манометре отсутствуют пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки или истек срок поверки манометра.

Б) Если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, не превышающую половины допускаемой погрешности для манометра.

В) Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.

Г) Во всех приведенных случаях манометр не допускается к применению.

53. В каком случае исправность установленных на трубопроводе предохранительных клапанов осуществляется путем проверки срабатывания клапана на стендах?

А) Исправность предохранительных клапанов проверяют только принудительным кратковременным их подрывом (открыванием); проверка на стендах проводится перед установкой клапанов на трубопроводе.

Б) Если давление в трубопроводе превышает 3,5 МПа.

В) Если принудительное открывание клапана нежелательно по условиям технологического процесса.

Г) Если предохранительные клапаны установлены на паропроводе высокого давления.

54. Каким образом должны быть рассчитаны и отрегулированы предохранительные устройства, установленные на трубопроводе с разрешенным давлением до 0,5 МПа?

А) Чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем на 10 %.

Б) Чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем на 15 %.

В) Чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем 0,05 МПа.

Г) Чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем 0,1 МПа.

55. Каким образом должны быть рассчитаны и отрегулированы предохранительные устройства, установленные на трубопроводе с разрешенным давлением свыше 0,5 МПа?

А) Чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем на 10 %.

Б) Чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем на 15 %.

В) Чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем 0,05 МПа.

Г) Чтобы давление в защищаемом элементе не превышало разрешенное более чем 0,1 МПа.

56. В каком случае допускается превышение давления в трубопроводе при полном открывании предохранительного клапана выше чем на 10 % разрешенного?

А) Если на защищаемом элементе установлено не менее двух предохранительных клапанов.

Б) Если регулировка предохранительного клапана допускает превышение разрешенного давления не более чем на 15%.

В) Если предохранительные клапаны установлены на трубопроводе горячей воды.

Г) Если это превышение предусмотрено расчетом на прочность трубопровода.

57. Если эксплуатация трубопровода разрешена на пониженном давлении, то каким образом осуществляется регулировка предохранительных устройств?

А) Установленные на трубопроводе предохранительные клапаны подлежат замене.

Б) Регулировка предохранительных устройств должна быть произведена по пониженному давлению без проверки пропускной способности предохранительных клапанов, если давление снижено не более чем на 30% от ранее разрешенного.

В) Регулировка предохранительных устройств должна быть произведена по пониженному давлению, и пропускная способность их должна быть проверена расчетом.

58. Какое из приведенных требований к эксплуатации предохранительных клапанов, установленных на трубопроводе, указано неверно?

А) Для отбора среды от патрубка, на котором установлено предохранительное устройство, не допускается установка более одного запорного органа.

Б) Предохранительные клапаны должны иметь защищенные от замерзания отводящие трубопроводы, предохраняющие персонал от ожогов при срабатывании клапанов.

В) Отводящие трубопроводы должны быть оборудованы дренажами для слива скапливающегося в них конденсата. Установка запорных органов на дренажах не допускается.

Г) Все приведенные требования указаны верно.

59. Какие меры для обеспечения безопасности должны приниматься при эксплуатации трубопровода, расчетное давление которого ниже давления питающего его источника?

А) Установка перед защищаемым элементом дополнительно манометра и пружинного предохранительного клапана, отрегулированного на давление, на 10% превышающее разрешенное.

Б) Установка автоматического редуцирующего устройства с манометром и предохранительным клапаном на стороне высокого давления.

В) Установка автоматического редуцирующего устройства с манометром и предохранительным клапаном на стороне сниженного давления.

Г) Не допускается эксплуатация трубопровода, расчетное давление которого ниже давления питающего его источника, без предварительного снижения параметров рабочей среды до разрешенных параметров перед направлением ее в трубопровод.

60. Кто осуществляет ведение ремонтного журнала в эксплуатирующей трубопроводы организации?

- А) ФНП ОРПД не регламентировано; лицо, осуществляющее ведение ремонтного журнала, определяется распорядительным документом эксплуатирующей организации.
- Б) Уполномоченный представитель специализированной организации, осуществляющей ремонт трубопровода.
- В) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением.
- Г) Специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов.

61. Какие из приведенных сведений вносятся в ремонтный журнал?

- А) Сведения о выполненных ремонтных работах, не вызывающих необходимости внеочередного технического освидетельствования.
- Б) Сведения о выполненных ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения внеочередного освидетельствования.
- В) Сведения о материалах, использованных при ремонтных работах.
- Г) Сведения о качестве сварки.
- Д) Все приведенные сведения вносятся в ремонтный журнал.

62. Какое требование к отключению трубопровода до начала производства ремонтных работ указано неверно?

- А) Трубопровод должен быть отделен от всех трубопроводов заглушками, если на них установлена фланцевая арматура, или отсоединен.
- Б) Если арматура трубопроводов бесфланцевая, то отключение котла должно быть произведено двумя запорными органами при наличии между ними дренажного устройства с условным проходом диаметром не менее 32 мм, имеющего прямое соединение с атмосферой.
- В) Приводы задвижек, а также вентилей открытых дренажей должны быть заперты на замок так, чтобы исключалась возможность ослабления их плотности при запертом замке.
- Г) Ключи от замков должны храниться у ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением.

63. По какому документу выполняются ремонт трубопроводов, арматуры и элементов дистанционного управления арматурой, установка и снятие заглушек, отделяющих ремонтируемый участок трубопровода?

- А) Ремонт – по наряду-допуску; установка и снятие заглушек – по распоряжению ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов.
- Б) Ремонт – по приказу эксплуатирующей организации; установка и снятие заглушек – по наряду допуску.
- В) Все работы выполняются по регламенту, разработанному и утвержденному эксплуатирующей организацией.
- Г) Все работы по наряду-допуску.

64. Каким давлением проводится испытание на герметичность арматуры после ее ремонта?

- А) Давлением, равным 1,25 рабочего давления для любой арматуры.
- Б) Давлением, равным 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа для арматуры, ремонтируемой без снятия с места установки и рабочим давлением – для снимаемой с места арматуры.
- В) Давлением, равным 1,25 рабочего давления – для арматуры, снимаемой с места и рабочим давлением – для арматуры, ремонтируемой без снятия с места установки.
- Г) Отдельные испытания отремонтированной арматуры на герметичность не производятся, арматура испытывается на плотность и прочность при гидравлическом испытании трубопровода.

65. Какие условия должна обеспечивать тепловая изоляция трубопроводов и арматуры?

- А) Максимальное снижение потерь тепла от поверхностей с повышенной температурой в окружающую среду.
- Б) Температуру наружной поверхности изоляции, не превышающую 60°C.
- В) Температуру наружной поверхности изоляции не более 55°C при температуре окружающей среды не более 25°C.

66. Какое из приведенных требований к оснащению трубопроводов съемной тепловой изоляцией указано неверно?

- А) Тепловая изоляция фланцевых соединений, арматуры должна быть съемной.
- Б) Съемную изоляцию должны иметь участки трубопровода, на которых проведены сварные соединения.
- В) Съемную изоляцию должны иметь трубопроводы, расположенные на открытом воздухе.
- Г) Все указанные требования верны.

67. Какому требованию должна отвечать тепловая изоляция трубопроводов, расположенных на открытом воздухе и вблизи масляных баков, маслопроводов, мазутопроводов?

- А) Тепловая изоляция на этих участках должна иметь покрытие для предохранения ее от пропитывания влагой или горючими нефтепродуктами.
- Б) Тепловая изоляция на этих участках должна быть съемной.
- В) Трубопроводы на этих участках должны кроме тепловой изоляции иметь гидроизоляцию.
- Г) На этих участках температура наружной поверхности тепловой изоляции не должна превышать температуру 40°C.
- Д) Тепловая изоляция должна соответствовать всем приведенным требованиям.

68. В каком из приведенных случаев в соответствии с требованиями ФНП ОРПД трубопровод не подлежит аварийной остановке?

- А) При выявлении неисправности предохранительного устройства трубопровода горячей воды.
- Б) При неисправности манометра на трубопроводе насыщенного пара, оснащенном прибором для измерения температуры.
- В) При неисправности предохранительных блокировочных устройств.
- Г) При возникновении пожара, непосредственно угрожающего трубопроводу горячей воды.

69. В каком из приведенных случаев в соответствии с требованиями ФНП ОРПД трубопровод подлежит аварийной остановке?

- А) Если давление в трубопроводе поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом.
- Б) При заземлении и повышенной вибрации трубопровода.
- В) При неисправности дренажных устройств для непрерывного удаления жидкости.
- Г) Во всех приведенных случаях трубопровод подлежит аварийной остановке.

70. Каким документом определяется порядок действий в случае инцидента при эксплуатации трубопровода?

- А) Производственной инструкцией, утвержденной эксплуатирующей организацией.
- Б) Инструкцией, устанавливающей действия работников в аварийных ситуациях и в случае инцидента при эксплуатации трубопровода, утвержденной эксплуатирующей организацией.
- В) Инструкцией (руководством) по эксплуатации трубопровода.

71. Каким документом (документами) устанавливается объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований в пределах срока службы трубопровода?

- А) Инструкцией (руководством) по эксплуатации трубопровода и ФНП ОРПД.
- Б) Программой проведения технического освидетельствования трубопровода, разработанной специализированной организацией до начала проведения освидетельствования.
- В) Производственной инструкцией по эксплуатации трубопровода, утвержденной главным техническим руководителем эксплуатационной организации.

72. В каком из приведенных случаев должно проводиться внеочередное техническое освидетельствование паропровода?

- А) Если паропровод не эксплуатируется более 24 месяцев.
- Б) Если проведен восстановительный ремонт паропровода после аварии с заменой поврежденного в результате аварии участка паропровода.
- В) По решению руководителя экспертной организации, согласованному с руководителем эксплуатирующей паропровод организации.
- Г) Во всех указанных случаях.

73. Какие условия должны соблюдаться при установлении срока следующего периодического технического освидетельствования котла и трубопровода?

- А) Срок следующего периодического технического освидетельствования устанавливается только экспертной организацией, если этот срок не установлен изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации.
- Б) Срок следующего периодического технического освидетельствования котла может превышать, но не более чем на 2 года, срок его службы, установленный изготовителем или заключением экспертизы промышленной безопасности, оформленным по результатам технического диагностирования при продлении срока службы трубопровода.
- В) Срок следующего периодического технического освидетельствования не должен превышать срока службы, установленного изготовителем или заключением экспертизы промышленной безопасности, оформленным по результатам технического диагностирования при продлении срока службы трубопровода.

74. Что необходимо предпринять, если при техническом освидетельствовании трубопровода будут обнаружены дефекты?

- А) Для установления характера и размеров дефектов должно быть проведено техническое диагностирование трубопровода с применением методов неразрушающего контроля.
- Б) Организация, проводившая техническое освидетельствование, дает предписание о выводе трубопровода из эксплуатации.
- В) Эксплуатирующая организация должна перевести режим эксплуатации трубопровода на пониженные параметры, рекомендованные организацией, проводившей техническое освидетельствование.

75. Если при проведении технического диагностирования установлено, что выявленные при техническом освидетельствовании дефекты снижают прочность трубопровода, то в каком из приведенных случаев допускается эксплуатация трубопровода на пониженных параметрах (давление, температура)?

- А) Возможность безопасной эксплуатации до устранения дефектов (ремонт, замена) должна быть подтверждена расчетом на прочность с учетом характера и размеров дефектов, а также должна быть проведена проверка пропускной способности предохранительных клапанов соответствующим расчетом и их перенастройка (с учетом пониженных параметров).
- Б) Возможность безопасной эксплуатации до следующего освидетельствования должна быть подтверждена расчетом на прочность с учетом характера и размеров дефектов, а также должна быть проведена перенастройка предохранительных клапанов (с учетом пониженных параметров).
- В) Возможность безопасной эксплуатации до устранения дефектов (ремонт, замена) должна быть подтверждена проверкой пропускной способности предохранительных клапанов соответствующим расчетом и их перенастройкой (с учетом пониженных параметров).

Г) В данном случае эксплуатация трубопровода на пониженных параметрах (давление, температура) до полного устранения выявленных дефектов не допускается.

76. Что необходимо предпринять, если при техническом освидетельствовании будет установлено, что трубопровод вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации?

А) До устранения дефектов и нарушений перевести трубопровод в режим работы на пониженных параметрах (давление, температура).

Б) Работа такого трубопровода должна быть запрещена.

В) Перевести трубопровод в режим работы на пониженных параметрах (давление, температура) и провести экспертизу промышленной безопасности трубопровода.

77. Что включает в себя техническое освидетельствование трубопровода, проводимое после его реконструкции и ремонта, связанного со сваркой и термической обработкой?

А) Только наружный осмотр.

Б) Наружный осмотр, гидравлическое испытание и механические испытания металла.

В) Наружный осмотр и гидравлическое испытание.

Г) В данном случае техническое освидетельствование трубопровода не проводится.

78. Какие из приведенных трубопроводов не подвергаются гидравлическому испытанию?

А) Все трубопроводы в пределах котла при условии оценки их состояния с применением не менее двух методов неразрушающего контроля.

Б) Трубопроводы отбора пара от турбины до задвижки.

В) Все паропроводы турбинной установки.

Г) Пароперепускные трубопроводы в пределах турбин и трубопроводы отбора пара от турбины до задвижки при условии оценки их состояния с применением не менее двух методов неразрушающего контроля.

79. Кем проводятся первичное, периодическое и внеочередное технические освидетельствования трубопроводов пара и горячей воды, подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора?

А) Первичное, периодическое и внеочередное техническое освидетельствование проводит специализированная уполномоченная организация.

Б) Первичное и внеочередное техническое освидетельствование проводит специализированная уполномоченная организация, а периодическое техническое освидетельствование – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.

В) Первичное, периодическое и внеочередное техническое освидетельствование проводят ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода совместно с ответственным за производственный контроль.

Г) Первичное, периодическое техническое освидетельствование проводит специализированная уполномоченная организация, а внеочередное освидетельствование – представитель территориального органа Ростехнадзора.

80. В какие сроки, если иные сроки не установлены в руководстве (инструкции) по эксплуатации, должно проводиться периодическое техническое освидетельствование трубопроводов пара и горячей воды, подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора?

А) Не реже одного раза в пять лет.

Б) Не реже одного раза в три года.

В) Наружный осмотр – один раз в 4 года, гидравлическое испытание один раз в восемь лет.

Г) Не реже одного раза в восемь лет.

81. Кем проводится техническое освидетельствование трубопроводов, не подлежащих учету в органах Ростехнадзора?

- А) Первичное и внеочередное техническое освидетельствование проводит специализированная уполномоченная организация, а периодическое техническое освидетельствование – ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.
- Б) Первичное, периодическое и внеочередное техническое освидетельствование проводит специализированная уполномоченная организация.
- В) Первичное, периодическое и внеочередное техническое освидетельствование проводят ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.
- Г) Первичное, периодическое техническое освидетельствование проводит специализированная уполномоченная организация, а внеочередное освидетельствование – комиссия, назначенная эксплуатирующей организацией, с участием представителя территориального органа Ростехнадзора.

82. Для каких трубопроводов наружный осмотр может быть произведен без снятия изоляции?

- А) Трубопроводы, проложенные открытым способом или в проходных и полупроходных каналах.
- Б) Трубопроводы, проложенные в непроходных каналах или при их бесканальной прокладке.
- В) Не допускается проведение наружного осмотра трубопровода без снятия изоляции.

83. Каким образом проводится наружный осмотр трубопроводов при прокладке в непроходных каналах или при бесканальной прокладке, если иное не предусмотрено в проектной документации и руководстве (инструкции) по эксплуатации трубопровода?

- А) Путем вскрытия грунта отдельных участков без снятия изоляции не реже чем через каждые пять километров трубопровода.
- Б) Путем вскрытия грунта отдельных участков и снятия изоляции не реже чем через каждые два километра трубопровода.
- В) Путем вскрытия грунта всего участка и снятия изоляции.

84. При проведении гидравлического испытания трубопровода, каким давлением проводится испытание сосудов, являющихся неотъемлемой частью трубопровода и не имеющих запорных органов?

- А) Пробное давление при гидравлическом испытании трубопровода определяется также, как и для сосудов, работающих под давлением.
- Б) Пробное давление увеличивают на 15%.
- В) Испытывают тем же давлением, что и трубопроводы.

85. Чему равна минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов пара и горячей воды?

- А) 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа.
- Б) 1,5 рабочего давления.
- В) 1,25 расчетного давления.
- Г) 0,5 МПа.

86. Каково минимальное значение температуры воды, используемой для гидравлического испытания трубопровода (если конкретное значение не указано в технической документации изготовителя)?

- А) 80 градусов Цельсия.
- Б) 5 градусов Цельсия.
- В) 10 градусов Цельсия.
- Г) 20 градусов Цельсия.

87. Какое из приведенных требований должно выполняться при гидравлическом испытании паропроводов, работающих с давлением 10 МПа и выше?

- А) Верхний предел температуры воды может быть увеличен по согласованию с проектной организацией до 80 °С.

Б) Гидравлическое испытание паропровода проводится только при значении температуры стенки равном 120 °С.

В) При гидравлическом испытании паропровода температура его стенок должна быть не менее 10 °С.

Г) Для данных трубопроводов допускается замена гидравлического испытания пневматическим испытанием с обязательным контролем проведения этого испытания методом акустической эмиссии.

88. Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении гидравлического испытания трубопровода?

А) При появлении в период подъема давления шума, стуков следует снизить скорость подъема давления, при которой шумы и стуки прекратятся.

Б) Подъем давления до значения пробного давления должен быть медленным и плавным, без толчков. Время подъема давления должно быть не менее 5 мин.

В) Если в результате заполнения трубопровода водой на его стенках появится роса, то испытание следует немедленно прекратить.

Г) Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем двумя манометрами. Оба манометра выбирают одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности (не ниже 1,5) и цены деления.

89. Чему равно минимальное время выдержки трубопроводов пара и горячей воды под пробным давлением?

А) 10 минут.

Б) 5 минут.

В) 30 минут.

Г) соответствует времени снижения давления в испытуемом трубопроводе (по манометру) на 0,1 МПа.

90. В каком из приведенных случаев трубопровод считается выдержавшим гидравлическое испытание?

А) Если обнаружены единичные трещины не в сварных соединениях, а на основном металле.

Б) Если обнаружено падение давления по манометру, не превышающее 20% от значения пробного давления.

В) Если в сварном соединении обнаружено появление отдельных капель воды.

Г) Во всех приведённых случаях трубопровод не считается выдержавшим гидравлическое испытание.

Перечень нормативных правовых актов

1. Конституция Российской Федерации (извлечения);
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения);
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения);
5. Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения);
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
7. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
8. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением";
10. Постановление Госгортехнадзора России от 18.06.2003 № 94 "Об утверждении Типовой инструкции по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций" (РД 10-577-03);
11. Постановление Госгортехнадзора России от 25.08.1998 № 50 "Об утверждении норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды" (РД 10-249-98);
12. Постановление Госгортехнадзора России от 14.02.2001 № 8 "Об утверждении и вводе в действие норм расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей" (РД 10-400-01);
13. Профессиональный стандарт. Специалист в области охраны труда. Утвержден Приказом Минтруда России от 04.08.2014 г. N 524н;
14. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования: 20.03.01 Техносферная безопасность, утвержден Приказом Минобрнауки России от 21.03.2016 г. N 246;
15. Профессиональная справочная система ТехЭксперт.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации.

Срок освоения программы: 16 часов

Количество учебных дней: 2 дня

Форма обучения: очная, очно - заочная

Очная форма обучения:

Учебный день	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем лекционных часов	8	6	-	-	-	-	-	-	-
Объем самостоятельной работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итоговая аттестация	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Очно – заочная форма обучения:

Учебный день	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем лекционных часов	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Объем самостоятельной работы	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Итоговая аттестация	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Автономная некоммерческая организация допол-
нительного профессионального образования
"Научно-технический центр "Сигур"

СПРАВКА

Дата

№

Дана о том, что сотрудники **Организация** прошли предаттестационную подго-
товку в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионально-
го образования «Научно – технический центр «Сигур» в период с по

Фамилия Имя Отчество	Организация	Должность	Области аттестации					
			А	Б1	Б2	Б7	Б8	Г

Приложение:

Директор

Р.Р. Барсуков